



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Macapá-Ap, 27 de junho de 2014.

Assunto Processo: 1.12.000.000292/2014-18

Pregão Eletrônico: nº 03/2014.

DA: Pregoeira/Procuradoria da República no Amapá.

Prezado Senhor,

Em resposta ao pedido de esclarecimento abaixo transcrito da empresa PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, temos a informar o seguinte:

“ REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2014

A PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.435.993/0001-50, sediada em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, interessada em participar do pregão eletrônico nº 03/2014, solicita os seguintes esclarecimentos do edital, afim de formular a proposta mais adequada para a Administração.

Termo de referência

**II - ESPECIFICAÇÃO**

Item 3 – Nobreak 6KVA

3- Entrada:

- Tensão Nominal: 110 V

- Faixa de Tensão padrão: 220/230/240 V

Qual deverá ser realmente a tensão de entrada que o equipamento deverá possuir? Poderá ser utilizado, se necessário, auto-trafo para adequar a tensão do equipamento com a rede?  
Muito Obrigado.

Arnaldo Mello Filho

Licitação



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**SEGUE RESPOSTA:**

2. Conforme informação da Engenharia, a tensão de entrada deverá ser de 110 V, sem auto-trafo.

**Elcimeire V. Araújo Costa**  
Pregoeira da PR/AP.