

De: Raquel Braga dos Santos Reis (PR.MS)
Para: Heverson Gomes Pereira (PR.MS)
Data: 05/12/2017 21:11
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO 032017 - REFORMA PRM TLS.pdf

Boa noite,

Com relação a documentação apresentada pela empresa LT Construções e Comércio LTDA-ME, tenho as seguintes considerações a relatar:

O atestado apresentado de serviço executado no SENAC trata-se de contratação de prestação de serviço de manutenção corretiva, conforme consulta feita ao SENAC/MS, sendo assim os serviços apresentados no atestado podem não terem sido executados.

O atestado apresentado de serviço executado na reforma e ampliação de um CASAI na cidade de Dourados-MS, com área construída de 899,10m², não apresenta de forma detalhada quais serviços foram realizados, não sendo possível constatar se os serviços executados possuem características técnicas equivalentes ou superiores aos serviços objeto desta contratação.

A análise feita na documentação apresentada com relação aos serviços relevantes, representados pelos serviços que se encontram dentro da faixa A da curva ABC (anexo ao edital), constatou que em nenhum dos atestados apresentados encontrou-se a execução de serviços com características técnicas equivalentes ou superiores aos seguintes serviços:

- Fornecimento e instalação de cabo UTP cat. 6 (itens 08.02.02 e 21.02.01);
- Fornecimento e instalação de pele de vidro com perfil de alumínio anodizado branco (itens 17.05.28 e 17.05.29); e
- Fornecimento e instalação de piso elevado em chapa metálica 60x60x3cm, h=15cm, com estrutura metálica, preenchido com concreto celular leve, com revestimento em laminado, incluso fechamento lateral (item 04.02.10).

Também não foi verificado a execução de nenhum serviço com características técnicas equivalentes ou superiores aos serviços descritos nos itens: 08.01.32 a 08.01.36, 08.01.41 a 08.01.44, 08.02.01, 08.02.02, 08.03.01 a 08.03.10, 21.01.31, 21.01.32, 21.03.01 e 21.02.02, que tratam das instalações de rede estruturada e CFTV, e de todos os serviços elencados nos itens 11 e 24 que tratam das instalações de climatização.

Raquel B. dos Santos Reis
Engenheira Civil
Assessora Especial PR/MS
(67) 3312-7272
