

RES: ITEM 1 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/200

De: "VIZZEN" <comercialvizzen@gmail.com>
Para: 'Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS)' <ctatanasio@mpf.mp.br>
CC: 'Elio de Oliveira Soares Júnior (PR.MS)' <eojunior@mpf.mp.br>, "'Heverson Gomes Pereira (PR.MS)'" <hgpereira@mpf.mp.br>
Data: terça-feira - 17/novembro/2020 8:43
Assunto: RES: ITEM 1 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/200
Anexos: TEXT.htm; TEXT.htm; Documento tÃ©cnico 02_2020 - diligencia Vizzen.pdf; Mime.822

Prezados, Bom dia!

Segue em anexo documento técnico 02/2020 o qual visa esclarecer as dúvidas referente ao produto apresentado para o ITEM 1 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Por gentileza confirmar o recebimento deste email.

Atenciosamente,

VIVIAN M. MENDES PEZZIN

Diretora

(54) 3027-1713

De: Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS) [mailto:ctatanasio@mpf.mp.br]

Enviada em: segunda-feira, 16 de novembro de 2020 16:24

Para: comercialvizen@gmail.com

Cc: Elio de Oliveira Soares Júnior (PR.MS); Heverson Gomes Pereira (PR.MS)

Assunto: Re: ITEM 1 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/200

Prezados,

Há algumas dúvidas em relação ao produto apresentado. As dúvidas seguem abaixo:

1. No folheto, no campo Autonomia do quadro de especificação conta "conforme solicitação do cliente interna ou externa com expansão de até 10 horas". Não fica claro que o No-break de 6kva possui conector para baterias externas, mesmo quando alimentado por baterias internas que é o caso em razão do conectivo "ou". Assim, pergunto: o No-Break possui conector para baterias externas?

2. No folheto, na página 2, em comunicação, o RJ-45 seria opcional? Caso sim, perguntamos:
O no-break virá com o módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do no-break via rede TCP/IP por meio do protocolo SNMP?

3. O folheto não deixa claro qual será a conexão de ENTRADA para o no-break de 6kva. Depreende-se que poderia, a depender do tamanho do no-break, ser Bornes ou Cabo de força (NBR14136), ou, ainda, os dois. Portanto, não está evidente qual o tipo de conexão de entrada. Assim, perguntamos: Qual será o tipo de entrada para o no-break de 6 kva proposto?

4. O folheto não deixa claro qual será a conexão de SAÍDA do no-break de 6kva. Depreende-se que poderia, a depender da solicitação do cliente, ser Bornes ou tomadas de 10Ah ou 20Ah (NBR14136), ou, ainda, as duas opções.
Portanto, não está evidente qual o tipo de conexão de saída para o no-break de 6kva. Assim, perguntamos: Haverá, no mínimo, 8 tomadas, sendo pelo menos 4 tomadas de 20A (NBR14136)?

Assim, solicito uma resposta até amanhã, 17/11/2020, às 12h, no máximo.

Atenciosamente,

Cleber Tinoco Atanásio
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/MS
Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul
Ministério Público Federal

>>> Heverson Gomes Pereira (PR.MS) 16/11/20 12:46 >>>

À CTIC/PRMS,

Tendo em vista a elaboração, por essa Coordenadoria, do Termo de Referência nº 02/2020/CTIC/PRMS (PR-MS-00027257/20200), Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Aquisição de Nobreaks para a PRMS, encaminho, em anexo, proposta da empresa Vizen Comércio e Serviço em Equipamentos Eletrônico Ltda para o item 1 do referido Edital, para análise e manifestação se as especificações do equipamento cotado atendem ao exigido no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro PRMS

Documento técnico: 02/2020.

Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul

Pregão: 03/2020

Laudo Sobre Diligência

A empresa Vizzen Com. e Serv. em Equipamentos Eletrônicos - EPP, com sede na Avenida Rosseti, 325, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 32.986.160/0001-48, vem por meio desta, apresentar laudo técnico referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2020 formando assim a documentação técnica que esclarece e comprova as características do equipamento.

Diligência 1: 1. No folheto, no campo Autonomia do quadro de especificação conta "conforme solicitação do cliente interna ou externa com expansão de até 10 horas". Não fica claro que o No-break de 6kva possui conector para baterias externas, mesmo quando alimentado por baterias internas que é o caso em razão do conectivo "ou". Assim, pergunto: o No-Break possui conector para baterias externas?

Resposta: O equipamento será fornecido com o devido conector para alimentação por bateria externa, vale ressaltar que no catalogo também consta tal informação conforme imagem abaixo, onde está descrito “Expansão de Bateria com engate rápido” que remete a conector para conectar Baterias externas. O que demonstra que atendemos a este item do edital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

- Nobreak online dupla conversão;
- Chaveamento em alta frequência;
- Tecnologia de controle digital (Microprocessador DSP - Processador Digital de Sinais);
- Correção do fator de potência ativo e unitário para todo tipo de carga;
- Forma de onda senoidal pura;
- Função TRUE-RMS melhora a qualidade de medição das grandezas elétricas e correção precisa de saída;
- Display LCD com back-light mostrando o status de funcionamento e monitoração do equipamento;
- Sinalização audiovisual sonora e leds, permitindo a visualização do status de funcionamento;
- Sistema PLL: Inversor sincronizado com a rede;
- Autoteste em seus circuitos na inicialização;
- BYPASS manual/automático sem tempo de comutação;
- Chave estática;
- Recarga automática da bateria, mesmo com o nobreak desligado e níveis baixos de carga, além de controle de corrente de carga e flutuação;
- Gerenciador de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída;
- Equalização de bateria sempre que o nobreak é ligado;
- DC Start: partida com bateria sem a presença da rede elétrica;
- Hot-swap de bateria sem desligar a carga;
- Compatível a grupo gerador;
- Ventilação controlada automaticamente;
- Expansão de bateria com encaixe rápido;
- Pintura epóxi resistente a corrosão;
- Sistema paralelo ativo N+1 (opcional);
- Sistema Bank padrão 10%.

Diligência 2: No folheto, na página 2, em comunicação, o RJ-45 seria opcional? Caso sim, perguntamos: O no-break virá com o módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do no-break via rede TCP/IP por meio do protocolo SNMP?

Resposta: O equipamento será fornecido com a devido módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto do no-break via rede TCP/IP por meio do protocolo SNMP. O que demonstra que atendemos a este item do edital.

Diligência 3: O folheto não deixa claro qual será a conexão de ENTRADA para o no-break de 6kva. Depreende-se que poderia, a depender do tamanho do no-break, ser Bornes ou Cabo de força (NBR14136), ou, ainda, os dois. Portanto, não está evidente qual o tipo de conexão de entrada. Assim, perguntamos: Qual será o tipo de entrada para o no-break de 6 kva proposto?

Resposta: O equipamento será fornecido com conexão por bornes na entrada. O que demonstra que atendemos a este item do edital.

Diligência 4: O folheto não deixa claro qual será a conexão de SAÍDA do no-break de 6kva. Depreende-se que poderia, a depender da solicitação do cliente, ser Bornes ou tomadas de 10Ah ou 20Ah (NBR14136), ou, ainda, as duas opções. Portanto, não está evidente qual o tipo de conexão de saída para o no-break de 6kva. Assim, perguntamos: Haverá, no mínimo, 8 tomadas, sendo pelo menos 4 tomadas de 20A (NBR14136)?

Resposta: O equipamento será fornecido com as 8 (oito) tomadas padrão NBR 14136, sendo que 4 (quatro) delas de 20A. O que demonstra que atendemos a este item do edital.

O laudo técnico acima esclarece o atendimento na íntegra do edital, bem como, este laudo foi elaborado por engenheiro eletricista, registrado junto ao órgão competente CREA.

A empresa Vizzen comercializa os produtos da marca VLP que é fabricante nacional de Estabilizadores e No-breaks de alto desempenho e qualidade técnica, que vêm ganhando mercado rapidamente por produzir produtos diferenciados com tecnologia de ponta.

Caxias do Sul, 17 de Novembro de 2020.



Vivian Massignani Mendes Pezzin
CPF: 802.059.410-87
RG: 7075474341
Sócia Diretora

Re: Enc.: RES: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020

De: Maximus UPS <maximus@maximusups.com.br>
Para: "Heverson Gomes Pereira (PR.MS)" <Hgpereira@mpf.mp.br>
Data: terça-feira - 17/novembro/2020 10:10
Assunto: Re: Enc.: RES: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020
Anexos: TEXT.htm; VU5EGCN2.img; VU5EGCN2.img; Mime.822

Bom dia

Confirmamos a autenticidade do documento, bem como seu conteúdo.

Atenciosamente

Erik Maggion
Divisão técnica
11 99597 2485
maximusups.com.br

Em ter, 17 de nov de 2020 10:42, Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <Hgpereira@mpf.mp.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Tendo em vista a participação da empresa EVERTON LIMA DA SILVA no Pregão Eletrônico PRMS nº 03/2020, para aquisição de nobreaks para a Procuradoria da República em Campo Grande/MS, tendo apresentado a declaração complementar em anexo, emitida pela MAXIMUS ITALIAN COMERCIO LTDA ME, como comprovação das especificações do equipamento, solicito confirmação das informações constantes da declaração, bem como a autenticidade do documento assinado por Vossa Senhoria.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul
(67) 98157-1911

>>> <everton.silva@strategossolucoes.com.br> 16/11/20 19:38 >>>

Boa tarde a todos!

Caro Cleber,

Segue declaração complementar do fabricante com as devidas respostas ao vosso questionamento.

Fico a disposição para esclarecimentos.

At.te,



De: Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS) <ctatanasio@mpf.mp.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de novembro de 2020 16:18

Para: maximus@maximusups.com.br; everton.silva@strategossolucoes.com.br; larissa.ayres@strategossolucoes.com.br
Cc: Elio de Oliveira Soares Júnior (PR.MS) <eojunior@mpf.mp.br>; Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgpereira@mpf.mp.br>
Assunto: Re: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020

Prezados,

Há algumas dúvidas em relação ao produto apresentado. As dúvidas seguem abaixo:

1. No folheto do produto, não encontramos a especificação de conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia do no-break. O no-break possui esse conector?
2. No folheto do produto, não encontramos a especificação sobre a existência de módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto por meio do protocolo SNMP. Há, apenas, a menção de gerenciamento remoto como opcional, sem detalhar como é feito esse gerenciamento. O no-break possui tal módulo de gerenciamento com essas características? Ou seja, com interface RJ-45 para monitoramento por meio do SNMP?
3. No folheto do produto, nas especificações da saída, consta 04 Tomadas 20ª NBR 14136, porém o correto deveria ser 20A e não 20ª. O no-break possui, na saída, pelo menos 04 tomadas de 20A NBR14136?
4. No folheto do produto, há a ausência de proteções mínimas contra surtos de tensão, sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Quais são as características de proteção do No-Break ofertado?

Assim, solicito uma resposta até amanhã, 17/11/2020, às 12h, no máximo.

Atenciosamente,

Cleber Tinoco Atanásio

Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/MS
Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul
Ministério Público Federal

>>> Heverson Gomes Pereira (PR.MS) 16/11/20 13:17 >>>

À CTIC/PRMS,

Tendo em vista a elaboração, por essa Coordenadoria, do Termo de Referência nº 02/2020/CTIC/PRMS (PR-MS-00027257/20200), Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Aquisição de Nobreaks para a PRMS, encaminho, em anexo, proposta da empresa Everton Lima da Silva para o item 2 do referido Edital, para análise e manifestação se as especificações do equipamento cotado atendem ao exigido no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira

Pregoeiro PRMS

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2020

DECLARAÇÃO DE COMPLEMENTAR FABRICANTE

A empresa **MAXIMUS ITALIAN COMERCIO LTDA ME**, inscrita no **CNPJ: 04.128.605/0001-13** através de seu representante legal o Sr. Massimiliano Protasoni, portador do CPF: 222.101.638-62, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que cumpre as disposições relacionadas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico PRMS nº 03/2020, e sobre os questionamentos seguem relatos;

1. No folheto do produto, não encontramos a especificação de conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia do no-break. O no-break possui esse conector?

Resposta: Informamos que o produto possui conector para baterias externas conforme segue abaixo;



2. No folheto do produto, não encontramos a especificação sobre a existência de módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto por meio do protocolo SNMP. Há, apenas, a menção de gerenciamento remoto como opcional, sem detalhar como é feito esse gerenciamento. O no-break possui tal módulo de gerenciamento com essas características? Ou seja, com interface RJ-45 para monitoramento por meio do SNMP?

Resposta: Sim o nobreak possui gerenciamento via protocolo SNMP. Embora o catalogo informa como opcional, na proposta foi inclusa a solução completa, Nobreak + placa de gerenciamento SNMP. Foto abaixo para melhor compreensão;



3. No folheto do produto, nas especificações da saída, consta 04 Tomadas 20ª NBR 14136, porém o correto deveria ser 20A e não 20ª. O no-break possui, na saída, pelo menos 04 tomadas de 20A NBR14136?

Resposta: O nobreak saíra de fábrica com uma régua de tomadas conectada ao nobreak (05 tomadas 20A NBR14136), mais 03 tomadas de 10A acopladas ao gabinete.

4. No folheto do produto, há a ausência de proteções mínimas contra surtos de tensão, sobretensão, sobtensão e ruídos da rede elétrica. Quais são as características de proteção do No-Break ofertado?

Resposta: Segue proteções fornecidas pelo equipamento ofertado: Ruído da rede elétrica/ Surtos de tensão de entrada /Subtensão da rede elétrica/ Sobrecarga/ Sobreaquecimento/ Curto circuito/ Distorção harmônica/ Variação de frequência da rede elétrica/ Queda de rede (blackout)/ Descarga total das baterias/ Correção de variação de rede/ Estabilização interna/ fusível de rearmável/ Verificação de circuitos internos e baterias ao Ligar/Desligar

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Atibaia, 16 de novembro de 2020.



MASSIMILIANO PROTASONI
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RNE: V400482 D
CPF: 222101638-62

Re: RES: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020

De: Maximus UPS <maximus@maximusups.com.br>
Para: Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS) <ctatanasio@mpf.mp.br>
CC: "everton.silva@strategossolucoes.com.br" <everton.silva@strategossolucoes.com.br>, <larissa.ayres@strategossolucoes.com.br>, Elio de Oliveira Soares Júnior (PR.MS) <eojunior@mpf.mp.br>, "Heverson Gomes Pereira (PR.MS)" <hgpereira@mpf.mp.br>
Data: terça-feira - 17/novembro/2020 21:14
Assunto: Re: RES: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020
Anexos: TEXT.htm; 1GDIQ00K.img; Mime.822

Prezados

Podemos acoplar 4 ou 5 plugs (NBR14136) de 20A no painel traseiro do nobreak, de modo a viabilizar a conexão direta.

Atenciosamente

Erik Maggion

Em ter., 17 de nov. de 2020 às 17:36, Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS) <ctatanasio@mpf.mp.br> escreveu:

Prezados,

Recebemos as respostas aos questionamentos e a maioria delas consideramos, a princípio, como respondidas, porém, na resposta 3, há a seguinte informação:

"Resposta: O nobreak saíra de fábrica **com uma régua de tomadas conectada ao nobreak** (05 tomadas 20A NBR14136), mais 03 tomadas de 10A acopladas ao gabinete."

Depreende-se do texto que haverá uma régua externa conectada ao no-break e, portanto, tais tomadas não estariam acopladas ao gabinete. Essa configuração **não** atende às especificações da DIEL da PGR pois a opção definida para a PR/MS foi que os equipamentos devem ser ligados **diretamente** aos no-breaks. Inclusive, isso já foi objeto de questionamento de outra empresa a qual sugeriu essa mesma configuração **que não foi aceita**.

Dessa forma, solicitamos que nos seja informado **se há ou não** viabilidade para a **conexão direta** na saída do no-break de pelo menos 4 tomadas (NBR14136) de 20A, nos moldes do que foi especificado no Termo de Referência.

Atenciosamente,

Cleber Tinoco Atanásio
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/MS
Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul
Ministério Público Federal

>>> <everton.silva@strategossolucoes.com.br> 16/11/20 19:38 >>>

Boa tarde a todos!

Caro Cleber,

Segue declaração complementar do fabricante com as devidas respostas ao vosso questionamento.

Fico a disposição para esclarecimentos.

At.te,



Everton SILVA
+55 11 3199-2021
+55 11 96925-2500
everton.silva@strategossolucoes.com.br

De: Cleber Tinoco Atanásio (PR.MS) <ctatanasio@mpf.mp.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de novembro de 2020 16:18

Para: maximus@maximusups.com.br; everton.silva@strategossolucoes.com.br; larissa.ayres@strategossolucoes.com.br

Cc: Elio de Oliveira Soares Júnior (PR.MS) <eojunior@mpf.mp.br>; Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgpereira@mpf.mp.br>

Assunto: Re: ITEM 2 - PREGÃO ELETRÔNICO PRMS Nº 03/2020

Prezados,

Há algumas dúvidas em relação ao produto apresentado. As dúvidas seguem abaixo:

1. No folheto do produto, não encontramos a especificação de conector para baterias externas a fim de expandir a autonomia do no-break. O no-break possui esse conector?
2. No folheto do produto, não encontramos a especificação sobre a existência de módulo com interface RJ-45 para gerenciamento remoto por meio do protocolo SNMP. Há, apenas, a menção de gerenciamento remoto como opcional, sem detalhar como é feito esse gerenciamento. O no-break possui tal módulo de gerenciamento com essas características? Ou seja, com interface RJ-45 para monitoramento por meio do SNMP?
3. No folheto do produto, nas especificações da saída, consta 04 Tomadas 20ª NBR 14136, porém o correto deveria ser 20A e não 20ª. O no-break possui, na saída, pelo menos 04 tomadas de 20A NBR14136?
4. No folheto do produto, há a ausência de proteções mínimas contra surtos de tensão, sobretensão, subtensão e ruídos da rede elétrica. Quais são as características de proteção do No-Break ofertado?

Assim, solicito uma resposta até amanhã, 17/11/2020, às 12h, no máximo.

Atenciosamente,

Cleber Tinoco Atanásio

Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da PR/MS
Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul
Ministério Público Federal

>>> Heverson Gomes Pereira (PR.MS) 16/11/20 13:17 >>>

À CTIC/PRMS,

Tendo em vista a elaboração, por essa Coordenadoria, do Termo de Referência nº 02/2020/CTIC/PRMS (PR-MS-00027257/20200), Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Aquisição de Nobreaks para a PRMS, encaminho, em anexo, proposta da empresa Everton Lima da Silva para o item 2 do referido Edital, para análise e manifestação se as especificações do equipamento cotado atendem ao exigido no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira

Pregoeiro PRMS