

Re: Esclarecimento edital de licitação nº 03/2020

De: Heverson Gomes Pereira (PR.MS)
Para: ACOMPANY - LICITA
CO:
Data: quinta-feira - 5/novembro/2020 19:27
Assunto: Re: Esclarecimento edital de licitação nº 03/2020
Anexos: Text.htm; VEMZWWKA.img

Prezados Senhores,

Em resposta ao seu questionamento referente ao Pregão Eletrônico PRMS nº 03/2020, informamos:

"1 - No termo de referência, item 1, existe a passagem " Características da saída: Tensão: 110 ou 220 V. ", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são bivolt, sendo desnecessário saída do equipamento nas duas tensões 110 ou 220 V, além de a tensão de entrada ser 220 V. Visando maior competitividade e consequentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada 220 V e Saída 220 V?"

RESPOSTA: Sim, serão aceitos nobreaks com entrada 220V e saída 220V.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas - PRMS
(67) 3312-7204

>>> "ACOMPANY - LICITA" <licita@acompanysystem.com.br> 04/11/20 16:36 >>>

Prezados.

Boa tarde.

Segue em anexo pedido de esclarecimento com relação ao edital de licitação nº03/2020.

Att



Marcelo Alcântara



55+41 3589-3535



55+41 999812205



licita@acompanysystem.com.br



acompanysystem.com.br

Esclarecimento edital de licitação nº 03/2020

De: "ACOMPANY - LICITA" <licita@acompanysystem.com.br>
Para: <PRMS-licitacao@mpf.mp.br>
Data: quarta-feira - 4/novembro/2020 16:36
Assunto: Esclarecimento edital de licitação nº 03/2020
Anexos: TEXT.htm; image001.jpg; ESCLARECIMENTO.pdf; Mime.822

Prezados.

Boa tarde.

Segue em anexo pedido de esclarecimento com relação ao edital de licitação nº03/2020.

Att



Marcelo Alcântara



55+41 3589-3535



55+41 999812205



licita@acompanysystem.com.br



acompanysystem.com.br

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE LICITAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver.
Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita
no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com
fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a
respeito dos seguintes pontos:

1 - No termo de referência, item1, existe a passagem " Características da saída: Tensão:
110 ou 220 V. ", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são
bivolt, sendo desnecessário saída do equipamento nas duas tensões 110 ou 220 V, além de
a tensão de entrada ser 220 V. Visando maior competitividade e consequentemente maior
lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada 220 V e Saída 220 V?

Piraquara, 04 de Novembro de 2020



Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

