

Re: Solicitação de Esclarecimentos AVT:201113 e 201114 - P.E 03/2020 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

De: Heverson Gomes Pereira (PR.MS)
Para: Eccopower
CO:
Data: quarta-feira - 11/novembro/2020 11:36
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimentos AVT:201113 e 201114 - P.E 03/2020 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Anexos: Text.htm; G33654AB.img; PJUVLA3C.img

Prezados Senhores,

Em resposta ao seu questionamento referente ao Pregão Eletrônico PRMS nº 03/2020, informamos:

"NO-BREAK DE 6 kVA – ITEM 01:

USO DE BORNEIRA: É solicitado que o equipamento possua 8 tomadas NBR14136. Devido à alta potência disponibilizada pelos equipamentos ≥ 3 kVA, por padrão o uso de tomadas não são ofertados para esses equipamentos. Precisamos confirmar a real necessidade deste, pois, caso realmente seja necessário, estaremos propondo o uso de 1 régua de tomadas para atender a sua necessidade, lembrando que cada tomada suporta no máximo uma corrente de 10 A ou 20 A. Assim modelos ≥ 3 kVA faz-se o uso da **borneira**."

RESPOSTA: O equipamento especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2020 é o que melhor atende às necessidades desta Procuradoria, tendo sido realizada pesquisa ao mercado para instrução do presente procedimento de contratação, encontrando-se equipamentos que atendem ao exigido no Termo. Sendo assim, para atendimento ao Edital em epígrafe devem ser ofertados nobreaks de acordo com o exigido para o item 1: "Conexões: no mínimo 8 tomadas NBR 14136, sendo pelo menos quatro de 20A."

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro - PRMS

>>> "Eccopower" <licitacao@eccopower.com.br> 09/11/20 17:03 >>>

Prezados Senhores,

A Eccopower Sistemas de Energia, interessada em participar do Processo em Referência (P.E 03/2020), vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto ao NO-BREAK DO ITEM 01, onde:

- **NO-BREAK DE 6 kVA – ITEM 01:**
- **USO DE BORNEIRA:** É solicitado que o equipamento possua 8 tomadas NBR14136. Devido à alta potência disponibilizada pelos equipamentos ≥ 3 kVA, por padrão o uso de tomadas não são ofertados para esses equipamentos. Precisamos confirmar a real necessidade deste, pois, caso realmente seja necessário, estaremos propondo o uso de 1 régua de tomadas para atender a sua necessidade, lembrando que cada tomada suporta no máximo uma corrente de 10 A ou 20 A. Assim modelos ≥ 3 kVA faz-se o uso da **borneira**.

Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.

Atenciosamente,



Fernanda Melo
Licitação
(11) 4341-3600 (Direto)
(11) 4341-3570 (PABX)