
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

10 de outubro de 2023 às 16:39

Para: PRMS-licitacao@mpf.mp.br

Boa tarde, prezado. A empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ: 34.526.607/0001-21 solicita esclarecimentos acerca do Pregão Eletrônico 01/2023 de energia fotovoltaica, gostaríamos de saber se o padrão de entrada é bifásico ou trifásico? Também gostaríamos de saber qual o tipo de telhado da instalação? Pode-se utilizar inversores em somatório que resultem 60KW?

Atenciosamente,

GSS ENERGIA SOLAR.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgperreira@mpf.mp.br>

10 de outubro de 2023 às 17:31

Para: "Paula Luciana Tavares de Souza (PR.MS)" <paulatavares@mpf.mp.br>

Prezada Paula,

Encaminho, para resposta, pedido de esclarecimento da empresa GSS Energia Solar referente ao Pregão Eletrônico n. 1/2023.

Solicito que a resposta seja encaminhada a este Pregoeiro.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro

----- Mensagem encaminhada -----

De: **GSS ENERGIA SOLAR** <gss.energiasolar@gmail.com>

Data: ter., 10 de out. de 2023 às 16:39

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

Para: <PRMS-licitacao@mpf.mp.br>

Boa tarde, prezado. A empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ: 34.526.607/0001-21 solicita esclarecimentos acerca do Pregão Eletrônico 01/2023 de energia fotovoltaica, gostaríamos de saber se o padrão de entrada é bifásico ou trifásico? Também gostaríamos de saber qual o tipo de telhado da instalação? Pode-se utilizar inversores em somatório que resultem 60KW?

Atenciosamente,

GSS ENERGIA SOLAR.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgperreira@mpf.mp.br>
Para: GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

13 de outubro de 2023 às 19:18

Prezados,

As informações constam do Edital do Pregão Eletrônico PRMS nº 01/2023 que se encontra no link abaixo:

<https://www.mpf.mp.br/ms/transparencia/licitacoes-1/em-andamento/2023/pregao-eletronico-no-01-2023/edital-pe-01-2023>

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro PRMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

Irving muraro (PGR) <irving@mpf.mp.br>

14 de outubro de 2023 às 09:42

Para: "Paula Luciana Tavares de Souza (PR.MS)" <paulatavares@mpf.mp.br>, "Heverson Gomes Pereira (PR.MS)" <hgperreira@mpf.mp.br>

Prezados Paula e Heverson,

Segue respostas ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa GUSTAVO DE SOUZA SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ: 34.526.607/0001-21 referente ao PE 01/2023:

1 - o padrão de entrada é bifásico ou trifásico?

R: Conforme pode ser observado no diagrama unifilar do Anexo IX (desenho técnico) do Edital, o padrão de entrada é trifásico 220/127V.

2 - qual o tipo de telhado da instalação?

R: Conforme pode ser observado nas fotos apresentadas do Anexo IX (desenho técnico) do Edital, o telhado é do tipo metálico trapezoidal.

3 - Pode-se utilizar inversores em somatório que resultem 60KW?

R: Sim, desde que obedecidos as especificações constantes no item 5.4 do Anexo I do Edital (Termo de Referência).

Atenciosamente,

Irving Muraro

Analista do MPU/Perito em Engenharia Elétrica

Divisão de Engenharia Elétrica - DENE/SubPROJ/SEA

Tel: (61) 99330-7290

irving@mpf.mp.br

Em sáb., 14 de out. de 2023 às 10:23, Paula Luciana Tavares de Souza (PR.MS) <paulatavares@mpf.mp.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paula Luciana Tavares de Souza

ASSESP - PR/MS

Tel: (67) 3312-7200



Não contém vírus. www.avg.com

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023.

Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgperreira@mpf.mp.br>
Para: GSS ENERGIA SOLAR <gss.energiasolar@gmail.com>

14 de outubro de 2023 às 11:07

Prezados,

Em complementação ao e-mail anterior, respondendo mais especificamente seu questionamento, informo:

1 - O padrão de entrada é bifásico ou trifásico?

R: Conforme pode ser observado no diagrama unifilar do Anexo IX (desenho técnico) do Edital, o padrão de entrada é trifásico 220/127V.

2 - Qual o tipo de telhado da instalação?

R: Conforme pode ser observado nas fotos apresentadas do Anexo IX (desenho técnico) do Edital, o telhado é do tipo metálico trapezoidal.

3 - Pode-se utilizar inversores em somatório que resultem 60KW?

R: Sim, desde que obedecidos as especificações constantes no item 5.4 do Anexo I do Edital (Termo de Referência).

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira
Pregoeiro PRMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]