

**OBRA: PRM PONTA PORÃ/MS - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO**

5 mensagens

**Charles Ortiz** <juancharlesaortiz@gmail.com>  
Para: PRMS-licitacao@mpf.mp.br

11 de dezembro de 2023 às 09:46

Prezado responsável pela Comissão de licitação.

Em análise prévia referente ao a obra descrita no edital 01/2023.

Identificamos a ausência da estrutura metálica de cobertura (tesouras e trama) para sustentação das telhas, não encontramos na planilha os cabos alimentadores da edificação, os cabos de 2,50 mm e cabo multipolar de 2,50 mm, para alimentação dos equipamentos de ar-condicionado é necessário um cabo com bitola superior.

caso os serviços e insumos estejam contemplados em planilha de orçamento, por favor desconsidere este e-mail.

Em momento identificamos apenas esses itens.

Sendo apenas para a oportunidade.

Juan Charles Araújo Ortiz

CPF: 793.235.961-91

Representante legal da empresa C3 Engenharia Eireli

CNPJ: 09.282.860/0001-30



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**Heverson Gomes Pereira (PR.MS)** <hgpereira@mpf.mp.br>

11 de dezembro de 2023 às 09:53

Para: "Rafael Augusto Justino Amâncio (PGR)" <rafaelaugusto@mpf.mp.br>, "Paula Luciana Tavares de Souza (PR.MS)" <paulatavares@mpf.mp.br>, "Patrícia Lara (PGR)" <patricial@mpf.mp.br>

Prezados,

Encaminho para análise questionamento da empresa C3 Engenharia Eireli.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira  
SLDE - PRMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Rafael Augusto Justino Amâncio (PGR)** <rafaelaugusto@mpf.mp.br>

11 de dezembro de 2023 às 12:23

Para: "Heverson Gomes Pereira (PR.MS)" <hgpereira@mpf.mp.br>

Questionamento recebido.

Encaminhei para os colegas avaliarem e me informarem sobre os itens questionados.

Assim que receber, encaminho a resposta para você.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**Rafael Augusto Justino Amâncio**

Subsecretário de Projetos e Obras - Subproj/SEA

Secretaria de Engenharia e Arquitetura/SG/PGR

Tel: (61) 3105-8490 / 99145-1067

[rafaelaugusto@mpf.mp.br](mailto:rafaelaugusto@mpf.mp.br)

**Rafael Augusto Justino Amâncio (PGR)** <rafaelaugusto@mpf.mp.br>

11 de dezembro de 2023 às 16:33

Para: "Heverson Gomes Pereira (PR.MS)" <hgpereira@mpf.mp.br>

Prezado Heverson,

em atenção ao questionamento da empresa C3 Engenharia Eireli, esclareço que:

- Cabos alimentadores da edificação: encontram-se no item 9.1.6;

- Cabos 2,50 mm<sup>2</sup>: encontram-se no item 9.3.6;

- Cabo multipolar para equipamentos de climatização: constam dos itens 9.3.7 e 11.5.1;

- Estrutura metálica (tesouras e tramas): os serviços de estrutura metálica constam do caderno de especificações e encargos no item 9.3.5.1 e fazem parte do escopo da contratação, no entanto não figuram no rol de serviços relevantes, conforme previsto no Projeto Básico.

Diante do exposto, sugiro prosseguir com a licitação, uma vez que o custo desse item se mostra inferior ao custo administrativo e financeiro para republicação do edital.

Permaneço a disposição.

Atenciosamente,

Em seg., 11 de dez. de 2023 às 10:53, Heverson Gomes Pereira (PR.MS) <hgpereira@mpf.mp.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Heverson Gomes Pereira (PR.MS)** <hgpereira@mpf.mp.br>  
Para: Charles Ortiz <juancharlesaortiz@gmail.com>

11 de dezembro de 2023 às 18:01

Prezados,

Após análise, transcrevemos abaixo resposta da nossa área técnica ao seu questionamento:

*"em atenção ao questionamento da empresa C3 Engenharia Eireli, esclareço que:*

*- Cabos alimentadores da edificação: encontram-se no item 9.1.6;*

*- Cabos 2,50 mm<sup>2</sup>: encontram-se no item 9.3.6;*

*- Cabo multipolar para equipamentos de climatização: constam dos itens 9.3.7 e 11.5.1;*

*- Estrutura metálica (tesouras e tramas): os serviços de estrutura metálica constam do caderno de especificações e encargos no item 9.3.5.1 e fazem parte do escopo da contratação, no entanto não figuram no rol de serviços relevantes, conforme previsto no Projeto Básico."*

Sendo assim, por não se tratar de serviços relevantes, a planilha de preços deve ser apresentada no certame conforme as planilhas constantes do Anexo III do Edital da Tomada de Preços PRMS nº 01/2023.

Atenciosamente,

Heverson Gomes Pereira  
Presidente da Comissão Especial de Licitação - PRMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]