



- LEGENDAS:
- = PONTO DE DRENAGEM PARA OS EVAPORADORES Ø32mm
 - = PONTO DE FORÇA PARA OS CONDENSADORES E EVAPORADORES
 - UE = UNIDADE EVAPORADORA
 - UC = UNIDADE CONDESADORA

LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBOS DE COBRE		
EQUIPAMENTO	L. SUÇÃO	L. LÍQUIDO
SPLIT = 01	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 02	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 03	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 04	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 05	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 06	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 07	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 08	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 09	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 10	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 11	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 12	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 13	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 14	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 15	Ø 7/8"	Ø 1/2"
SPLIT = 16	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 17	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 18	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 19	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 20	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 21	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 22	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 23	Ø 5/8"	Ø 3/8"
SPLIT = 24	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 25	Ø 7/8"	Ø 1/2"
SPLIT = 26	Ø 3/4"	Ø 1/2"
SPLIT = 27	Ø 7/8"	Ø 1/2"

1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	36.000 Btu/h	01
AR EXTERIOR	EVAPORADOR UE-27 MODELO	MDX-35	
	CONDENSADOR UC-27 MODELO	CHC-35	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	380V/3F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	4,18 KW	
	FABRICANTE	YORK	
1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	35.000 Btu/h	01
ACESSORIA1/ SECRETARIA	EVAPORADOR UE-25 MODELO	MKC-35	
	CONDENSADOR UC-25 MODELO	CHC-35	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	4,11 KW	
	FABRICANTE	YORK	
1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	24.000 Btu/h	04
BIBLIOTECA AUDITÓRIO SL REUNIÃO	EVAPORADOR UE-18/19/20/24 MODELO	MKC-24	
	CONDENSADOR UC-18/19/20/24 MODELO	CHC-24	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	2,86 KW	
	FABRICANTE	YORK	
1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	18.000 Btu/h	01
ACESSORIA1/ SECRETARIA	EVAPORADOR UE-21 MODELO	MKC-18	
	CONDENSADOR UC-21 MODELO	CHC-18	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	1,87 KW	
	FABRICANTE	YORK	
1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	24.000 Btu/h	02
GABINETE 1 GABINETE 2	EVAPORADOR UE-22/26 MODELO	HLEA-24	
	CONDENSADOR UC-22/26 MODELO	HLEA-24	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	2,59 KW	
	FABRICANTE	YORK	
1ª PAVIMENTO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	12.000 Btu/h	01
PERITO	EVAPORADOR UE-23 MODELO	HLEA-12	
	CONDENSADOR UC-23 MODELO	HLEA-12	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	1,33 KW	
	FABRICANTE	YORK	
TÉRREO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	36.000 Btu/h	01
AR EXTERIOR	EVAPORADOR UE-15 MODELO	MDX-35	
	CONDENSADOR UC-15 MODELO	CHC-35	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	380V/3F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	4,18 KW	
	FABRICANTE	YORK	
TÉRREO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	24.000 Btu/h	02
RECEPÇÃO	EVAPORADOR UE-01/02 MODELO	MKC-24	
	CONDENSADOR UC-01/02 MODELO	CHC-24	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	2,86 KW	
	FABRICANTE	YORK	
TÉRREO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	18.000 Btu/h	06
SL AUDIENCIA COJUR CODAM	EVAPORADOR UE-05/06/08/09/13/14 MODELO	MKC-18	
	CONDENSADOR UC-05/06/08/09/13/14 MODELO	CHC-18	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	1,87 KW	
	FABRICANTE	YORK	
TÉRREO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	12.000 Btu/h	06
COMUNICAÇÕES GERENCIA CODJUR REUNIÃO OPD	EVAPORADOR UE-04/10/11/12/16/17 MODELO	HLEA-12	
	CONDENSADOR UC-04/10/11/12/16/17 MODELO	HLEA-12	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	1,33 KW	
	FABRICANTE	YORK	
TÉRREO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO	9.000 Btu/h	02
TELEFONISTA/ PROTOCOLO ANTE-SALA	EVAPORADOR UE-03/07 MODELO	HLEA-9	
	CONDENSADOR UC-03/07 MODELO	HLEA-9	
	ALIMENTAÇÃO ELET.	220V/1F/60Hz	
	CONSUMO NOMINAL	1,00 KW	
	FABRICANTE	YORK	
AMBIENTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	

PROJETO		DATA	REVISÃO Nº
EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PETROLINA - PE		JULHO/2005	0
ESCALA		1/50	
ASSUNTO		DESENHO Nº	
PROJETO DE AR CONDICIONADO PLANTA DE COBERTA		CAC - 03/04	
DESENHO		MONIC F. B.	
UNITEC		PROJETO	
ENGENHARIA DE PROJETOS S/C LTDA		:	
AV. MARQUES DE OLINDA, 126 - 2º ANDAR 50030-000 RECIFE-PE FONE (81) 3224.6777 CREA 5.956/PE unitecprojetos@uol.com.br			