



DETALHE TÍPICO - A
s/ esc

Labels and dimensions in the drawing:

- LAJE
- CONDULETE TIPO T ϕ 3/4"
- TIANTE EM AÇO ϕ 1/4"
- BRACADERA UNÃO ϕ 3/4"
- ELET. RIG. ϕ 3/4"
- CONECTOR W. GR. ϕ 3/4"
- ELET. FLEX. ϕ 3/4"
- FORRO
- CONECTOR F. GR. ϕ 3/4"
- DETECTOR DE FUMAÇA
- ELETRODUTO GALVANIZADO EMBUTIDO ϕ 3/4"
- ACIONADOR MANUAL COM SÍMBOLO EMBUTIDA INSTALADO EM CAIXA 4x2
- ALURA INOXIDA 1,00mm
- PISO ACABADO

1	APOSENTADO, DESMONTAJAMENTO, SAC, ARQUIVO 2	11.06.24	DCA/TRPE		
Nº	REMOÇÕES	DATA	RESPONSÁVEL		
					
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL					
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO					
PRESS:	EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PETROLINA - LA	DATA:	ANO/MÊS/DIA	FOLHA Nº	
			____/____/____		
ASSUNTO:	DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIOS PLANTA BAIXA NÍVEL 1	PROCESSO Nº	E-1-01/02		
		TERMO	ACORDÃO FORMULARES		
		PRELITO	EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO		
			DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		