



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS

ESCLARECIMENTOS

Referência: **Edital Concorrência nº 01/2022**

Processo Administrativo nº **1.32.000.000464/2022-71**

Objeto: Contratação de empresa especializada com atuação na área de engenharia para a execução da etapa final da obra de construção da nova sede da Procuradoria da República em Roraima (PR-RR), localizado na Av. General Sampaio, nº 486, Bairro 13 de Setembro, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.


Esclarecimentos para a empresa: SBA ENGENHARIA LTDA - documento PR-RR-00029637/2022

1. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

“Segue comentário técnico referente ao projeto apresentado por V.Sa para atender as instalações para etapa final da obra de construção da nova sede da Procuradoria da República em Roraima (PR-RR).

Em todos os pavimentos (suprimindo o sistema backup), onde deveriam existir caixas VAVs com atuadores, serão instalados dampers de regulação, porém sem controle variável de vazão, conseqüentemente sem controle de temperatura, logo não é coerente. A temperatura de cada sala é o resultado do balanço térmico entre a vazão de insuflamento constante à temperatura de insuflamento constante e a carga térmica da área (se a carga variar implica em variação de temperatura do ambiente, ou melhor, sem controle de temperatura).

Se faz necessário o controle de temperatura em cada ambiente, portanto nossa sugestão é a instalação de caixas VAVs (insuflamento e retorno) com atuadores em cada ambiente, e variador de frequência no ventilador do fancoil (ou damper de alívio de pressão)



2. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do disposto no art. 41 da Lei nº 8.666/93, cumulado com a **SEÇÃO IV – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS, do Edital Concorrência nº 01/2022**, os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

Desse modo, observa-se que o pedido de esclarecimento foi encaminhado, por e-mail simples, via e-mail para prrr-cpl@mpf.mp.br, no dia 09/11/2022, às 11h36m, e, considerando que a abertura da sessão pública da Concorrência está agendada para o dia 28/11/2022 às 9h00min (Horário de local), portanto o **presente pedido de esclarecimento apresenta-se TEMPESTIVO.**

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A respeito do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa SBA Engenharia, informo que o projeto foi concebido para que as salas componham uma única zona térmica a ser controlada pelo fancoils responsável por esta.

Os dampers de regulação têm a função de balanceamento de ar nas salas.

Portanto o projeto não prevê como estratégia de controle de temperatura o uso das VAVs. Desta forma não foram previstas no escopo desta contratação.

4. RESPOSTA(S) AO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):

4.1. Esclarecimento/Resposta ao pedido: O projeto não prevê como estratégia de controle de temperatura o uso das VAVs. Desta forma não foram previstas no escopo desta contratação

5. DA DECISÃO

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela PORTARIA Nº 138, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022, julga **tempestivo o pedido de esclarecimento** da licitante e adotará as seguintes medidas:

1. **Manter a data da Sessão Pública** – 28/11/2022;
2. Dar ciência à empresa SBA ENGENHARIA LTDA; e
3. Publicar o pedido de esclarecimento e sua resposta no Sítio:
 - a) <https://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/licitacoes/ano-2022/concorrencia>

Boa Vista, *data da assinatura eletrônica.*

Assinado Eletronicamente

Francisco de Jesus da Silva Araújo
Presidente - Mat. 7.398

Assinado Eletronicamente

Netanel Silvestre Amorim
Membro – Mat. 6.834

Assinado Eletronicamente

Marcos Eduardo Silva Madureira
Membro – Mat. 31.143



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RR-00029652/2022 DECISÃO**

.....
Signatário(a): **FRANCISCO DE JESUS DA SILVA ARAUJO**

Data e Hora: **10/11/2022 12:31:04**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **NETANEL SILVESTRE DE AMORIM**

Data e Hora: **10/11/2022 12:37:26**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA**

Data e Hora: **11/11/2022 13:48:42**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave ecd666c8.29d79e6c.23f9b9e9.d2b1a923