

CONTRATO:

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)


NBR - 06484/1980


INTERESSADO: **PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA**
EMPREENHIMENTO: **PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA SEDE BOA VISTA/RR**
LOCAL DA SONDAGEM: **AV GENERAL SAMPAIO**
Sondagem Número: **SP-05**

Início da Sondagem: **29-mar-11**
Término da Sondagem: **29-mar-11**

ALTITUDE

Motivo da paralisação: ☐ Lençol d'água ☐ Cota do Projeto ☐ Instabilidade das paredes
☐ Extrato Rochos ☒ Terreno Resistente ☐ Outro: a pedido do cliente

COTA EM RELAÇÃO AO RN	AVANÇO	Índices de penetração	N _{SPT}	N. A.	Nº Golpes: Iniciais: 1. ^a + 2. ^a = Linha tracejada Finais: 2. ^a + 3. ^a = Linha cheia	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	AMOSTRA	CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO		
								- AMOSTRADOR Ø INT. = 35 mm	- AMOSTRADOR Ø EXT. = 51 mm	
								- REVESTIMENTO Ø = 68 mm	- PESO = 65 kg	
								- ALTURA DE QUEDA = 75 cm		
GRÁFICO						CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL				
0	TC	N.º de golpes		1. ^a + 2. ^a 2. ^a + 3. ^a			SILTE ARENOSO, TEXTURA FINA COR AMARELA			
1	P	1		N.º de golpes		---				
	TC	1	/15	Inicial		2		1		
		2	/15	Final		3				
2	P	2	/15						2	
	TC	3	/15	Inicial		5			3	
		2	/15	Final		5			4	
3	P	2	/15						5	
	TC	3	/15	Inicial		5			6	
		3	/15	Final		6				
4	P	3	/15							
	TC	4	/15	Inicial		7				
		3	/15	Final		7				
5	P	4	/15							
	TC	4	/15	Inicial		8				
		4	/15	Final		8				
6	P	7	/15							
	CA	11	/15	Inicial		18		6,35	6	SILTE ARENOSO, TEXTURA GROSSA COM CONCREÇÕES LATERÍTICAS COR VARIEGADA
		21	/15	Final		32			7	
7	P	11	/15							
	CA	14	/15	Inicial		25				
		15	/15	Final		29				
8	P	12	/15							
	CA	12	/15	Inicial		24				
		10	/15	Final	22					
9	P	18	/15							
	CA	14	/15	Inicial	32					
		10	/15	Final	24		10,00	9	SILTE ARENOSO, TEXTURA FINA COR VARIEGADA	
10	P	4	/15							
	CA	3	/15	Inicial	7					
		4	/15	Final	7					
11	P	4	/15							
	CA	5	/15	Inicial	9					
		6	/15	Final	11					
12	P	8	/15							
	CA	8	/15	Inicial	16					
		9	/15	Final	17					
13	P	26	/15							
	CA	25	/15	Inicial	51					
		30	/10	Final	55		13,40	13		
14	P	0	/15						LIMITE DA SONDAAGEM AREIA MÉDIA	
	CA	0	/15	Inicial	0					
		0	/15	Final	0			14		



Avanço:
TH - Trado helicoidal
CA - Circulação de água TC
- Trado concha
P - Percussão

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA:

9,00

OBS: Medido 24h após o término da perfuração

Profundidade de :
13,40

SONDADOR: MOESES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO EDSON CASTRO AVILA

CREA: 0484 - D/RR

Fone:(95) 3623-4813 Fax:(95)3623-48

rcenge@uol.com.br