



ESTADO DE RORAIMA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  
SEÇÃO DE VISTÓRIAS E PARECERES  
Prevenção, salva vidas e patrimônios.

ESTADO DE RORAIMA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  
SEÇÃO DE VISTÓRIAS E PARECERES  
Prevenção, salva vidas e patrimônios.



AUTO DE VISTORIA Nº 032A/CIPJ/2014

Regularização do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Emergência  
Lei Complementar nº 082, de 17/12/2004.  
Normas Técnicas do CBMRR

Emissão	03/04/2014	Processo Técnico	0937032014	C.A.P.	1.400	Área Vistoriada (m²)	1.400
Razão Social	Nome de Fantasia						CNPJ/CPF
AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA	AUTO POSTO ABEL GALINHA 1						00.376.437/0001-24
Endereço							
AV. VILLE ROY, 3942 - APARECIDA - BOA VISTA/RR							
Solicitante							e-mail
ABEL S. MESQUITA JUNIOR							
Telefone para contato							
(95) 3623-7597							
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO							
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição	Altura			
G	SERVIÇO AUTOMOTIVO	G-3	POSTO DE ABASTECIMENTO	TIPO I - TERRELA			
Carga Incêndio	Risco	ART de Execução	Engenheiro Civil	CREA			
300 MJ/M²	BAIXO						
Sistemas de prevenção contra incêndio e emergência existentes na edificação							
Saída de emergência; Sinalização de emergência; Sistema móvel de proteção contra incêndio (extintores);							
Validade							
03/04/2015							
Nulidade do AVCB							
"Qualquer alteração nas instalações, dos materiais e equipamentos exigidos, contendo o caput do Art. 3º do CBPCIE, concernentes aos sistemas de proteção contra incêndio e emergência acima especificados, ou ainda, que os equipamentos de extintores estejam armazenados."							
MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO DE GLP							
Classe	Vasilhame	Quantidade	Kg	Legislação			
	( ) P 13 ( ) P 45 ( ) P 90			NT nº 028/CBMRR/05			
CIRCULAR Nº 002/DPST/10							

EVENTO TEMPORÁRIO EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE		Responsável/Organizador	
Nome do Evento	Data do Evento	Público	
Responsável Técnico (RT)	ART	Emissão	Validade
Informações Complementares			
1. O proprietário deverá solicitar nova vistoria 30 (trinta) dias antes do vencimento do presente AVCB.			
2. Este AVCB deverá ser afixado em local visível, sendo passível de notificação a inobservância deste item.			
3. As saídas de emergência deverão ser mantidas desobstruídas e sinalizadas.			
4. Os funcionários e colaboradores da edificação ou área de risco deverão ser treinados com noções de combate a incêndio e primeiros socorros.			
5. Este AVCB não autoriza a comercialização ou armazenamento de quaisquer tipos de fogos de artifícios.			
6. Este AVCB só será renovado mediante apresentação de aprovação de projeto de combate a incêndio.			

AUTENTICAÇÃO - Conforme autenticado nos livros de registro do Art. 7º V da Lei Federal 8.330/91, Livro de Registro de Copia e Mail (registro de cópia e mail) e conforme a legislação de registro de cópia e mail (registro de cópia e mail) e conforme a legislação de registro de cópia e mail (registro de cópia e mail).

26 FEV 2015

Deusdete O. de Faria - TABELIAO  
Rua de Jesus S. Rocha - Tab. Substituta  
Rua de Cassiano M. de Azevedo - Tab. Substituta  
Aurea Virginia de Azevedo - Tab. Substituta

Telefone: (95) 3224-3327

1º OFÍCIO  
Av. Ville Roy, 5623 - Centro

TABELIONATO DEUSDETE COELHO

MANUEL LEONARDO DE VENEZUEZAS - CEL. 0068M  
Comandante Geral do CBMRR



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA, DESDE 1975 SALVANDO VIDAS!  
Av. Venezuela, 1271 - Pírcunã, Boa Vista-RR - CEP 69309-690

2121-7626/2121-7633

VIDA ALHEIA E RIQUEZAS SALVARI

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA, DESDE 1975 SALVANDO VIDAS!  
Av. Venezuela, 1271 - Pírcunã, Boa Vista-RR - CEP 69309-690

2121-7626/2121-7633

Verifique se na edificação que você trabalha os sistemas de prevenção contra incêndio e pânico estão operantes e dentro da data de validade, tais como: extintores, sinalização e iluminação de emergência; se as saídas estão desobstruídas e sinalizadas; se as rotas de fuga estão desobstruídas e se você sabe como operar os sistemas.

AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO VISAM AOS SEGUINTE OBJETIVOS

1. Proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes de uma edificação em casos de incêndio e pânico, possibilitando a saída das pessoas em condições de segurança;
2. Minimizar as probabilidades de propagação do fogo e riscos ao meio ambiente, minimizando os danos; e
3. Facilitar as ações de socorro público.

DICAS DE SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO

1. Procure eliminar quaisquer riscos potenciais de incêndio antes que eles se tornem realidade.
2. Saiba onde ficam localizados os sistemas de prevenção/proteção contra incêndios, tais como: extintores, alarmes, rotas de fuga, hidrantes, sinalização e iluminação de emergência;
3. O tempo é o maior inimigo - saia do prédio - antes da obstrução das rotas de fuga.
4. Em caso de incêndio, tente apagá-lo quando está no início, se não conseguir, peça ajuda em um local externo e seguro.
5. Em caso de fumaça, fique o mais próximo do chão e saia do ambiente rastejando.
6. Se estiver seguro, feche todas as portas conforme for saindo do prédio, assim evitará a rápida propagação do incêndio.
7. Não use elevador para sair do prédio, pois o poço pode agir como uma chaminé. Os elevadores também podem deixar as pessoas presas se pararem de funcionar.
8. Nunca volte para um prédio que está em chamas.