



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA 02/2014 – REFORÇO ESTRUTURAL

Rio de Janeiro, 12 de MAIO de 2014

ESCLARECIMENTO À JIV ENGENHARIA

PERGUNTA

Na planilha de quantidades referente à Concorrência 02/2014, item 3.2.1 - Proteção catódica com anodo de sacrificio não especifica em que situações ela será aplicada, pois em visita técnica ao local da obra não consegui visualizar os locais de sua execução. Os senhores poderiam esclarecer?

RESPOSTA

(Esclarecimento prestado pelos autores do Projeto Básico da Concorrência 02/2014, Empresa Retrofit)

"A técnica de proteção catódica será adotada caso sejam detectadas através de teste de percussão das superfícies, grandes áreas que apresentem som "cavo" ou "oco", que antecedem uma situação de possível deslocamento.

Trata-se, portanto, de uma previsão orçamentária para essa situação, que poderá ou não ser utilizada, ou mesmo ter o seu recurso destinado para outra técnica ou serviço cuja quantidade se apresente insuficiente"

GIORGIO REGIS MOREIRA XENOFONTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação