

2º Pavimento.			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	452	6328
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	8	480
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			13622

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	525 m²

7º Pavimento.			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	388	5432
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	17	1020
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			13266

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	525 m²

8º Pavimento.			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	396	5544
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	7	420
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			12778

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	525 m²

9º Pavimento.			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	413	5782
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	11	660
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			13256

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	525 m²

10º ao 16º Pavimento.			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	447	6258
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	11	660
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			13732

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	525 m²

18º Pavimento			
Tipo de Lâmpada	Watts (W)	Quantidade	Total Watts (W)
T5 – 0,60m (área dos gabinetes)	14	252	3528
T5 – 1,20m (área dos gabinetes)	28	0	0
Incandescente (área dos gabinetes)	60	9	540
T5 – 0,60m (área de circulação)	14	59	826
T5 – 1,20m (área de circulação)	28	134	3752
Incandescente (área de circulação)	60	27	1620
T5 – 1,20m (Emergência)	28	22	616
TOTAL			10882

Forro	
Gesso.	240 m²
Mineral.	303 m²